

**Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 30. 11. 2009 do 06.00 hodin dne 01. 12. 2009**

- 07.07 – 4, Jižní spojka
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky dopravní nehody dvou dodávek. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti požáru a únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Příklad byl předán Policii ČR.
- 07.25 – 21, U Trativodu
- železniční svršek –
Jednotka HZS SŽDC prořezala pomocí motorové pily křoví a větve v traťovém profilu v areálu železniční stanice „Praha-Klánovice“.
- 08.06 – 15, Švehlova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem únik oleje z proražené olejové vany OA, který při DN narazil do dopravní značky. Příklad byl předán řidiče.
- 08.34 – 7, Za Elektrárnou
- železniční trať -
Jednotka HZS SŽDC odčerpala nežádoucí vodu ze strouhy u železniční tratě.
- 10.46 – 9, Vysočanská
- metro –
Jednotka HZS DPP vyprostila dvě osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra „Prosek“.
- 12.23 – 10, Rektorská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup vylomením zámkové vložky vchodových dveří do bytové jednotky v 6. NP panelového domu. V bytě byla nalezena žena ex. Příklad byl předán Policii ČR a přítomné ZZS.
- 15.01 – 1, Újezd
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 11, sundala na žádost ZZS a Policie ČR osobu oběšenou ve sklepě činžovního domu. Příklad byl předán Policii ČR.
- 15.02 – 5, Kukulova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky dopravní nehody OA a vozu ZZS se zraněním dvou osob. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti požáru a únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Převrácený vůz ZZS byl vrácen zpět na kola. Příklad byl předán Policii ČR.
- 15.16 – 2, Nám. Míru – před kostelem sv. Ludmily
- prodejní stánky –
Jednotky HZS Praha, st. 1 a 5, likvidovaly 2C proudy vodou od cisterny požár čtyř celodřevěných prodejních stánků na vánočním tržišti. Plamenným hořením byly tři stánky zničeny zcela a jeden silně poškozen včetně zařízení, vybavení a prodávaného zboží. Ze zasažených stánků bylo vyneseno a ochlazenáno 6 PB tlakových lahví 30 l. Při požáru byly zraněny tři osoby – zaměstnanci ze stánku – jedna utrpěla popáleniny I. a II. st. v obličeji a na rukou, druhá utrpěla popáleniny I. st. v obličeji a na rukou, a návštěvnice tržů, která utrpěla ožehnutí a popáleniny I.

st. na zadní části hlavy a krku. Zranění byli ZZS převezeni na ošetření do FN Královské Vinohrady. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností nepředpokládaná změna provozních parametrů těsnění příruby tlakové láhve PB 30 litrů ve stánku – masivní únik PB při manipulaci s připojenou lahví a následná iniciace plynu tepelným plynovým zařízením. Na místě Policie ČR – MO Nové Město a operativní výjezd SKPV Praha II. Škoda a uživatelská práva zasažených stánků budou upřesněna provozovatelem dodatečně.

Škoda: 100.000 Kč

Uchráněno: 1 mil. Kč

15.46 – 4, Na Hřebenech II

- administrativní objekt –

Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo EPS reagovalo na zplodiny při přípravě potravin v kuchyňce. Jednalo se o planý poplach.

16.11 – 7, Jateční

- komunikace –

Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala zasypáním sorbentem vyteklý olej v ulici Jateční a v areálu tržnice v celkové délce cca 80 m.

16.57 – 4, Vyskočilova

- administrativní objekt -

Jednotka HZS Praha, st. 6, vyprostila 2 osoby ze zablokovaného výtahu v administrativním centru. Případ byl předán ostraze objektu.

18.16 – 9, U Elektry – Pod Spalovnou

- demolice –

Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala v DT jedním C proudem vodou od cisterny plně rozvinutý požár opuštěné celodřevěné zahradní chatky cca 5 x 4 m v bývalé zahrádkářské kolonii. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření, používání otevřeného ohně). Na místě Policie ČR – MO Ocelářská.

Škoda: 0 Kč

Uchráněno: 0 Kč

18.41 - 15, Nad Přehradou

- obytný objekt -

Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se zastavil mezi podlažími, tři uvězněné osoby a psa.

20.33 - 4, Michelská 1

- komunikace -

Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku z poškozené olejové vany autobusu MHD.

20.38 - 12, Rytířova

- kontejner -

Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.

Škoda: 0,-Kč

20.58 - 22, Františka Diviše

- travní porost -

Jednotka HZS Praha likvidovala doutnání jehličí a stařiny trávy na ploše 50x50cm. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.

Škoda: 0,-Kč

21.02 - 6, Bělohorská

- obytný objekt -

Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný vstup oknem do bytu v 2.NP obytného domu.

21.25 - 15, Doupovská

- lesopark -

Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru v lesoparku. Na udané adrese nebyl žádný požár zjištěn, jednalo se o planý poplach.

22.32 - 4, Družstevní

- komunikace -

Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru provizorní plachty na osobním automobilu. Doutnání plachty bylo likvidováno občany, jednotka nezasahovala. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při kouření.

Škoda: 0,-Kč

23.29 - 8, Pobřežní

- osobní automobil -

Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru osobního automobilu Š Superb, odstaveného u chodníku před domem. Požárem byly poškozeny zejména plastové a pryžové součásti v motorovém prostoru. Jednalo se pravděpodobně o technickou závadu na elektroinstalaci, nelze však zcela vyloučit ani úmyslné zapálení.

Škoda: 500 000,-Kč

01.27 - 8, Sokolovská

- prostory metra -

Jednotka HZS DPP zajistila prázdnou tlakovou láhev od CO₂.

03.13 - 4, U Plynárny

- komunikace -

Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem.

03.23 - 5, Švábova

- komunikace -

Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody Dopravní policií vrak pomocí navijáku vytáhli z přilehlé zahrady na komunikaci.