

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 22. 04. 2010

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 21. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 22. 04. 2010

- 06.00 – 8, Ludmilina
- kontejner –
Jednotka HZS Praha stanice likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu v plastovém kontejneru a tří plastových popelnic. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
- 09.18 – 6, Vítězné nám.
-metro-
Jednotka HZS DPP Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS ve stanici metra. Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach.
- 09.34 – 18, Tupolevova
-metro-
Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve stanici metra. Osoby byly vyproštěny před příjezdem, jednotka nezasahovala.
- 10.47 – 10, U seřadiště
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahové šachty. Osoba se vyprostila vlastními silami, jednotka nezasahovala.
- 11.12 – 9, Spojovací
-komunikace-
Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla bez zranění, případ byl bez předání.
- 11.38 – 8, Roudnická
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání.
- 11.50 – 4, Jižní spojka
-komunikace-
Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny na vozovce, po dopravní nehodě tří nákladních automobilů. Příklad byl předán Policii ČR.
- 12.13 – 4, Boleslavova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na žádost ZZS. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že jednotka na místě již není potřeba, byla proto z případu odvolána.
- 12.34 – 10, Sportovní
-odpadkový koš-
Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém odpadkovém koši. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.

- 12.40 – 15, U kabelovny
-provozní objekt-
Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou aktivace hlásiče byl zvířený prach, jednalo se o planý poplach.
- 12.43 – 4, U krčského nádraží
-volné prostranství-
Jednotka HZS SŽDC likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu – vyřazených pražců na volném prostranství v areálu nádraží Praha-Krč. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda požárem nevznikla.
- 13.52 – 6, Milady Horákové
-odpadkový koš-
Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém odpadkovém koši. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.
- 14.01 – 3, Slezská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře vycházejícího ze střechy domu. Průzkumem nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se o planý poplach.
- 14.18 – 14, Průmyslová
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody požár travního porostu a části odpadu – hromady pneumatik na volném prostranství. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda požárem nevznikla.
- 15.23 – 3, Orebitská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře do bytu ve 2.NP obytného domu. V bytě se na podlaze nacházel starší muž při vědomí, případ byl předán ZZS.
- 15.35 – 1, Jindřišská
-odpadkový koš-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru odpadu v plechovém koši na tramvajové zastávce. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že požár byl uhašen, jednotka byla proto z případu odvolána. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla.
- 16.00 – 8, Na žertvách
-komunikace-
Jednotka HZS DPP Hostivař zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny po dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu. Případ byl bez předání.
- 16.14 – 10, Nad olšinami
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě. Bylo zjištěno, že se jedná o spálení potravin na sporáku v bytě, jednotka byt odvětrala. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin, škoda požárem nevznikla.
- 16.59 – 3, Olšanské nám.
-odpadkový koš-

Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém odpadkovém koši na autobusové zastávce. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla.

17.02 – 13, Jeremiášova

-metro-

Jednotka HZS DPP Zličín byla vyslána k případu výskytu kouře ve stanici metra Stodůlky. Bylo zjištěno, že se jedná o kouř ze sváření, nebezpečí nehrozilo.

17.36 – 1, Mezibranská

-metro-

Jednotka HZS DPP Kačerov byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve stanici metra. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že osoby již byly vyproštěny, jednotka byla proto z případu odvolána.

17.53 – 6, Na Petřínách

-komunikace-

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění padlé větve na komunikaci. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o slabou větev (d=5cm), jednotka nezasahovala.

18.36 - 21, Českobrodská

- komunikace -

Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. Příslušníci jednotky zasypali skvrnu od PHM na ploše cca 20x1 m sorbentem.

18.59 - 13, Suchý vršek

- obytný objekt

Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření bytu. Při průzkumu uživatel bytu sám otevřel, jednotka nezasahovala.

19.26 - 5, Císařská louka

- obytné plavidlo -

Příslušníci jednotek HZS Praha st.1 a 7 likvidovali vodním proudem 1C požár části střechy obytného plavidla. Požárem byla zničena střešní krytina, tepelná izolace a podpůrná konstrukce na ploše cca 2 x 3 m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně část žhnoucích sazí, které vypadly z komína při topení v kamnech.

21.15 - 20, Božídarská

- demolice zahradní chatky -

U přesnění adresy: ul. Na Chvalce. Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali vodním proudem 1C požár demolice celodřevěné zahradní chatky. Požárem ke škodě nedošlo. Příčina vzniku požáru souvisí s pobytem bezdomovců v objektu a pravděpodobně se jednalo o nedbalost při používání otevřeného ohně.

22.46 - 12, Jordana Jovkova

- volné prostranství -

Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody požár travního porostu na ploše cca 10 x 10m. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety, vyloučit nelze ani úmyslné zapálení.

00.17 - 6, Do Horoměřic

- komunikace -

Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k vyproštění osobního automobilu zapadlého v poli. Automobil byl vyproštěn pomocí automobilového jeřábu.

01.52 – 5, Zahradníčkova

- volné prostranství –

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou požár kmene stromu.
Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.