

**Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 22. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 09. 2010**

- 07.33 - 11, Brněnská bez č. –cvičení ZONA 2010-
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 5 se účastnila odřadu v rámci cvičení v Temelíně.
V 11.30 hodin dorazila na letiště v Bechyni.
- 07.38 - 13, Novořeporyjská
-komunikace-
Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 byly vyslány k zajištění dopravní nehody dvou osobních automobilů. Jednotky nakonec odvolány PČR z trasy vzhledem k tomu, že žádné další nebezpečí vzniku požáru nehrozilo.
- 09.41 - 9, Poděbradská
-osobní automobil-
Jednotky HZS Praha stanice 3 a 10 byly vyslány k požáru motorového prostoru osobního automobilu značky ŠKODA FAVORIT 136 LS. K požáru došlo během jízdy a řidič jej po zpozorování požáru odstavil u krajnice. Požár uhašen tlakovou vodou. Požárem byl motorový prostor zcela zničen. K rozšíření požáru do interiéru nedošlo. Příčinou vzniku byla technická závada palivového systému. Na místě PČR l. 158.
Škoda: 5.000,- Kč Uchráneno: 5.000,- Kč
- 09.56 - 17, Řevnická, stanice metra Zličín
-stanice-
Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS v kabelovém prostoru. Průzkumem žádné příznaky požáru nezjištěny, jednalo se o planý poplach.
- 10.15 - 2, Belgická
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu psychicky narušené užívatelky. Vstupní dveře otevřeny bez poškození, žena předána ZZS.
- 10.47 - 10, Plaňanská
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k pomoci dítěti (4 roky), jemuž se zaklínila noha mezi šlapku a rám kola. Pomocí hydraulického nářadí noha uvolněna a dítěti předán od hasičů malý dáreček za statečnost.
- 11.38 - 8, Střelničná, stanice metra Ládví
-stanice metra-
Jednotka HZS DPP vyprostila osobu z provozního výtahu, který se následkem poruchy zastavil mimo určenou polohu.
- 11.55 - 4, Jílovská
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala vyteklé PHM po jejich odcizení z osobního automobilu. K úniku PHM do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo.
- 12.18 - 13, Zvoncovitá
-volné prostranství-
Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 1 x 1m. Životní prostředí nebylo ohroženo.

- 12.57 - 15, U kabelovny
-provozní budova-
Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo, čidlo aktivováno únikem páry.
- 13.05 - 10, Rostovská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k zpřístupnění bytu. Uvnitř se měl nalézat uživatel, který již delší dobu nevycházel. Dveře byly zajištěny bezpečnostními zámky. Příslušníci jednotky proto do bytu vstoupili oknem po výstupu z automobilového žebříku. Uvnitř nalezen uživatel, který nejevil známky života. Na místo přivolána ZZS. Další opatření provedli příslušníci PČR.
- 13.24 - 12, Růženiňská
-kontejner-
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou hořící směsný odpad v plechovém kontejneru. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření, popř. úmyslné zapálení.
- 14.32 - 6, Tobručka
-obytný objekt-
Na žádost PČR otevřeli příslušníci jednotky HZS Praha stanice 2 násilně dveře bytu. Uvnitř nalezena osoba ex. Další opatření provedli příslušníci PČR a ZZS.
- 14.34 - 4, Točitá
-osobní automobil-
Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k požáru zaparkovaného osobního automobilu značky RENAULT 19. V době dojezdu požár zachvátil motorový prostor a částečně interiér. Na hašení nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky. Příčinou vzniku požáru byla technická závada autoelektriky – el.zkrat vodiče AKU v místech jeho průchodu karosérií ke spínací skříňce. Na místě PČR MO Podolí.
Škoda: 30.000,- Kč Uchráněno: 30.000,-Kč
- 15.28 - 17, Řevnická, stanice metra Zličín
-stanice-
Jednotka HZS DPP opět prověřila signalizaci EPS v kabelovém prostoru. Průzkumem žádné příznaky požáru nezjištěny, jednalo se o planý poplach.
- 16.13 - 10, Moskevská
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 1 násilně otevřela dveře bytu. Uvnitř nalezen mrtvý muž. Další opatření provedli příslušníci PČR a ZZS.
- 17.46 - 2, Rašínovo nábřeží
-řeka-
Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly přivolány k vytažení osoby z Vltavy. Mrtvá osoba vytažena pomocí speciální techniky. Další opatření provedla PČR a ZZS.
- 18.04 - 15, Laudova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k otevření dveří bytu. Uvnitř zůstaly dvě děti. Byt byl otevřen jeho uživatelem před příjezdem jednotky na místo, jednotka nezasahovala.
- 18.10 - 9, Českomoravská
-prostranství ČD-
Jednotka HZS SŽDC likvidovala vodou dodávanou 1C proudem požár vyřazených pražců. Příčinou vzniku byla zřejmě nedbalost při rozdělávání otevřeného ohně nezjištěnými osobami. Škoda nevznikla.

- 18.43 - 1, Hrad III. nádvoří
- provozní objekt -
Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu systému.
- 19.19 - 4, Brabcova
- komunikace -
Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě OA a motocyklu. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem.
- 19.37 - 4, Branická
- obytný objekt -
Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k asistenci PČR při záchraně osoby hrozící skokem ze střechy. Muž byl zajištěn příslušníky PČR, jednotka nezasahovala.
- 20.00 - 4, Pujmanové
- obytný objekt -
Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu pod čistící mříží u vchodu do domu. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety.
Škoda: 0,-Kč
- 21.12 - 16, Elišky Přemyslovny
- komunikace -
Příslušníci jednotky HZS Praha st.8 za asistence pracovníků firmy Eltodo odstranili sloup VO poškozený při dopravní nehodě.
- 21.39 - 5, Radlická
- komunikace -
Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci po DN. Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 2 m sorbentem.
- 00.28 - 5, Nádražní
- plechový kontejner -
Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem.
Škoda: 0,-Kč
- 01.08 - 10, Hradešinská
- komunikace -
Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem.
- 02.22 - 1, Malostranské nám.
- agitační poutač -
Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody požár agitačního poutače na ploše cca 2 x 4,5 m. Požárem byla ¼ poutače zničena. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem.
Škoda: 30 000,-Kč
- 02.40 - 11, Hráskeho
- patrová hromadná garáž -
Jednotka HZS byla vyslána k likvidaci požáru zářivkového svítidla ve 4.NP patrové hromadné garáže. Požár byl před příjezdem jednotky uhašen příslušníky PČR 1ks PHP P6 v majetku majitele objektu. Požárem bylo svítidlo zcela zničeno. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace svítidla.
Škoda: 1 000,-Kč