

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 28. 09. 2010

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 27. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 09. 2010

- 06.09 – 7, Sádky
-komunikace-
Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila za použití motorové pily padlý strom, který poškodil dvě zaparkovaná vozidla.
- 07.43 – 2, Rašínovo nábřeží
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 3 odčerpala vodu ze zatopené místnosti cca 30m² s elektrokabely. Na místo se dostavily na žádost VZ rozvodné závody a vodárenská pohotovost.
- 07.52 – 6, Aviatická
- provozní objekt –
Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o výpary z oleje. Jednotka provedla odvětrání místnosti. Jednalo se po planý poplach.
- 09.44 – 12, U soutoku
- potok –
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí norné stěny olejový film, který se vytvořil na hladině potoka. Na místo se dostavil zaměstnanec odboru životního prostředí.
- 08.01 – 5, Třístoličná
- obytný objekt –
Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 byly vyslány k případu uzamčeného muže v bytové jednotce, který vyhrožoval, že si ublíží. Na místě PČR a ZZS. Po otevření bytu byl muž předán do péče ZZS.
- 10.21 – 12, Dobronická
- komunikace –
Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem skvrnu (cca 4x3m) na vozovce způsobenou uniklou motorovou naftou.
- 10.34 – 1, Hrad II. Nádvoří
- administrativní budova –
Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.
- 11.03 – 8, Sokolovská
- obytný objekt –
Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly vyslány k případu požáru střechy. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o svařování lepenky na balkoně uživatelky pí. Strnadové. Jednalo se o planý poplach.
- 11.38 – 6, Aviatická
- komunikace –
Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala následky dopravní nehody OA s vozíkem na zavazadla. Dvě osoby předány do péče ZZS.

- 12.07 – 21, Českobrodská
- podchod –
Jednotka HZS SŽDC odčerpala pomocí plovoucích čerpadel vodu ze zatopeného podchodu pro pěší a pročistila odtokový kanál.
- 12.12 – 18, Tupolevova
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána ke kouři valícímu se z lesa. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů.
- 12.39 – 13, Hostinského
- automobil –
Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou požár osobního automobilu Renault Megane v motorové části. Požárem byl zasažen plastový kryt a kabely k zapalovacím svíčkám. Dále byla poškozena zateplovací deka pod kapotou motoru a lak na kapotě vozidla.
- 12.52 – 18, Tupolevova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu.
- 13.08 – 5, Russova
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu kouře vycházejícího z lesa. Dle sdělení volajícího se z lesa přestalo kouřit před příjezdem jednotky. Jednotka byla odvolána. Jednalo se o planý poplach.
- 14.57 – 8, Střelničná
- dopravní prostředek –
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu hořícího autobusu. Dle sdělení dispečinku DP se jednalo o planý poplach. Jednotka byla odvolána.
- 15.46 – 22, Vlárská
- rodinný dům –
Jednotky HZS Praha stanice 4 a SDH Měcholupy likvidovaly požár jedné místnosti v 1NP rodinného domu. V místnosti se nacházela skříň s kanystry s technickým benzinem, kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným. Požárem byla poškozena podlaha před skříní, vnější strana skříně a drobné vybavení.
- 16.06 – 8, Třeboradická
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla volána k případu unikající vody v obytném domě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o prasklou stoupačku. Z důvodu zatékání vody do elektroinstalace povolal VZ na místo rozvodné závody. Vodou byly zasaženy dvě bytové jednotky.
- 16.22 – 6, Aviatická
- provozní objekt –
Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o rozbité tlačítko poplachu. Jednalo se o planý poplach.
- 16.37 – 10, Vršovická
- obytný objekt –

Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na žádost PČR násilné otevření bytové jednotky. V bytě nalezena starší žena, která byla předána ZZS.

17.20 – 12, Rilská

- volné prostranství –

Jednotky HZS Praha stanice 2 a 6 byly vyslány k neznámé látce v sudu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vyjetý olej. Sud s olejem si převzala chemická skupina z HS-2.

17.57 – 10, Kubánské náměstí

- tramvaj –

Jednotky HZS Praha 5 a HZS DPP likvidovaly požár elektroinstalace v podlaze jednoho z vozů tramvaje. Požár byl hašen 2x PHP CO2. Požárem byl poškozen zrychlovač.

18.03 -6, Hrad II nádvoří

- administrativní budova –

Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.

18.13 – 17, Na chobotě

- strom –

Jednotka SDH Řepy odstranila pomocí motorové pily strom padlý přes komunikaci.

18.31 - 6, Aviatická

-provozní budova-

Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.

18.33 – 10, Starostrašnická

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla vstup do bytové jednotky. Předáno PČR.

19.17 – 4, Budějovická

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.

19.55 – 2, Na Folimance

-vodní tok-

Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 byly vyslány k případu osoby topící se v potoku. Osoba zachráněna kolemdoucím. Předána do péče ZZS.

19.58 – 18, Kbelská

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla po dopravní nehodě převrácení OA zpět na kola.

20.57 – 16, Baňská

-obytný objekt-

Jednotka SDH Zbraslav provedla odčerpání a pročištění ucpané tlakové kanalizace.

21.20 – 20, Olomoucká

-komunikace-

Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 provedly vyproštění kamionu po dopravní nehodě. Při dopravní nehodě došlo k poškození cca 50 metrů svodidel.

- 21.49 – 4, Olbrachtova
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup větrací šachtou do bytové jednotky. Uživatel v pořádku, předáno PČR.
- 22.09 – 4, Na strži
-provozní objekt-
Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 likvidovaly za použití 1C proudu požár vybavení kanceláře o rozměru cca 5 x 4 metry v prostorách autoservisu „Na strži“. Zplodiny hoření byly odvětrány za použití přetlakové ventilace. Požárem byla kancelář, včetně jejího vybavení, kompletně zničena. Dále došlo k lehkému zakouření prostor autoservisu.
- 01.59 - 6, Aviatická
-provozní budova-
Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.
- 02.20 – 6, Tobručka
-obytný objekt-
Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno PČR.
- 03.41 – 12, Na Šabatce
-bouda-
Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 2C proudy požár opuštěné dřevěné boudy o rozměru 3 x 5 metrů.
- 03.54 – 4, Sliačská
-provozní budova-
Jednotka HZS DPP Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčinou aktivace hlásiče byla zvýšená vlhkost, jednalo se o planý poplach.
- 05.48 – 15, Dubeč – Za hřbitovem
-volné prostranství-
Jednotky SDH Dubeč, Dolní Měcholupy, Kolovraty a Satalice provedly za použití PPS 12 a několika plovoucích čerpadel odčerpání vody.