

**Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 23. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 24. 10. 2010**

- 06.02 – 10, Kamelova
- provozní objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k prověření čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 07.34 - 4, Kloboučnická
- osobní automobil -
Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru osobního automobilu Š Pick-up. Příčinou vzniku požáru, kterým byly poškozeny zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru a elektroinstalace, byla technická závada elektroinstalace.
Škoda: 5 000,- Kč
- 09.59 - 6, Aviatická
- letiště -
Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý poplach.
- 10.53 - 8, Nad Trojou
- zahrádkářská kolonie -
Jednotka HZS Praha vyčerpala na žádost Policie ČR pomocí kalového čerpadla vodu ze studny.
- 11.01 - 20, Chlumecká
- stanice metra -
Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý poplach.
- 15.06 - 20, Olomoucká
- osobní automobil -
Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody doutnání izolace v blízkosti výfukového potrubí na podvozku osobního automobilu Opel Vectra. Příčinou vzniku požáru, kterým nebylo vozidlo prakticky poškozeno, byla technická závada výfukového systému.
Škoda: 0,- Kč
- 15.40 - 4, Na Hřebenech
- administrativní objekt -
Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu ČT. Jednalo se o planý poplach.
- 15.54 - 6, K Lánu
- obytný objekt -
Jednotka HZS Praha provedla na žádost příbuzných a za asistence Policie ČR násilný vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí uživatel, který byl předán do péče rodiny.
- 16.57 - 4, Nad Lesním divadlem
- obytný objekt -
Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi podlažími, uvězněné osoby.

- 17.26 - 15, Rezlerova
- kontejner -
Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B proudu požár odpadu v plechovém kontejneru.
- 19.47 – 10, Karosářská
- provozní objekt –
Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla. Jednalo se o planý poplach.
- 20.15 – 10, Švehlova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke kontrole komínu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár sazí v komíně, který před příjezdem jednotky sám uhasl. Příčinou vzniku požáru bylo zažehnutí sazí v komíně.
Škoda: 0,- Kč
- 22.25 – 6, Tychonova
- objekt MO –
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala požár odpadu v kotelně v jednom z objektů Ministerstva obrany. V kotelně byly prováděny montážní práce s autogenem. Šetření případu bylo předáno vyšetřovatelům z MO.
- 05.48 – 2, Podskalská
- kontejner –
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen.