

## Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 07. 01. 2011

### Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 07. 01. 2011 do 06.00 hodin dne 08. 01. 2011

---

- 07.01 – 10, Káranská  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela násilným vstupem přes okno z automobilového žebříku bytovou jednotku. Nalezena nemohoucí žena při vědomí a předána do péče ZZS.
- 07.08 – 16, U závodiště  
-škola-  
Jednotka HZS Praha stanice 8 odstranila za pomoci automobilového žebříku zledovatělý ledový převis. Předáno správkyni školy.
- 07.19 – 17, Doubravínova  
-dopravní prostředek-  
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár motorového prostoru OA. Požárem byl motorový prostor zcela zničen. Vozidlo stálo zaparkované před rodinným domem a požárem došlo k poškození hl. uzávěru plynu. Na místě Plynárenská pohotovost a Policie ČR.
- 09.02 – 1, Hrad II.  
-provozní objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 9 odstranila za pomoci automobilového žebříku rampouchy a převisy hrozící pádem na chodník.
- 09.06 – 4, Na hřebenech II.  
-provozní objekt-  
Jednotka HZS ČT byla vyslána k případu signalizace EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o nenahlášené sváření, jednotka nezasahovala.
- 09.08 – 10, Dětská  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes okno. Nalezena osoba EX. Předáno ZZS a Policii ČR.
- 10.09 – 4, Náměstí Bratří Synků  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila opadávající římsu hrozící pádem na chodník z automobilového žebříku. Předáno majitelce.
- 10.11 – 7, Schnirchova  
- obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes okno na žádost Policie ČR. V bytě nikdo nenalezen.
- 10.30 – 1, Hradební  
-škola-  
Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila ledové desky hrozící pádem ze střechy Akademie múzických umění. Předáno správci objektu.
- 12.03 – 6, Aviatická  
-provozní objekt-

Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k případu prověření signalizace čidla EPS. Čidlo bylo spuštěno horkou parou z trouby, jednotka nezasahovala.

12.13 – 5, Nádražní

-kolejiště-

Jednotka HZS SŽDC byla vyslána k nakolejení drážního vozu uvízlého mimo koleje. Jednotka provedla nakolejení za pomoci těžké techniky.

13.17 – 15, Tesaříkova

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes dveře. Nalezena nemohoucí uživatelka při vědomí a předána ZZS

13.38 – 5, Holečkova

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření domu pro ZZS. Jednotka nebyla na místě potřeba, dům otevřen před příjezdem jednotky.

14.39 – 22, Františka Diviše

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes okno z automobilového žebříku a vpustila do bytu osobu uvězněnou na balkóně. Osoba i dítě v bytě v pořádku.

16.24 – 1, Legerova

-neobývaná budova-

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře z okna neobývané budovy (Popáleniny). Bylo nalezeno jedno ohnisko v koupelně ve 3. NP a požár byl uhašen před příjezdem jednotky. Jednotka pracovala v dýchací technice a provedla prohlídku celého objektu a přirozené odvětrání.

16.28 - 6, Aviatická

-provozní objekt-

Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k případu prověření signalizace čidla EPS. Jednalo se o poruchu čidla, jednotka nezasahovala.

16.51 – 4, Branická

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu úniku plynu v domě s pečovatelskou službou. V domě nebyl plyn zaveden. Zápach vycházel z kanalizace a pravděpodobně se jednalo o splaškovou vodu. Jednotka nezasahovala a byla vyrozuměna Plynárenská pohotovost.

17.18 – 1, U lužického semináře

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila římsu hrozící pádem na chodník z budovy za pomoci automobilového žebříku.

18.43 - 1, Nábřeží Edvarda Beneše

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 9 zajistila místo dopravní nehody automobilu. Příslušníci jednotky odpojili AKU.

19.19 – 4, Točitá

-osobní automobil-

Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k požáru interiéru osobního automobilu. Automobil odstaven u krajnice, nikdo u něj nebyl. Podle evidence PČR

byl automobil odcizen na Slovensku a rovněž byly odcizeny namontované RZ. Požár uhašen tlakovou vodou z vlastního zdroje jednotky. Požárem byl zničen interiér. Hasebním zásahem zabráněno rozšíření požáru do motorového a zavazadlového prostoru.

- 19.53 - 13, Hábova  
-tel. budka-  
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k ohlášenému požáru telefonního automatu u vstupu do stanice metra. Po dojezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná pouze o požár telefonního seznamu beze škody. Seznam uhašen sněhem.
- 22.37 - 10, Vršovická  
-volné prostranství--  
Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu na volném prostranství.
- 23.18 - 10, Oblouková  
-volné prostranství--  
Opět byla jednotka HZS Praha stanice 1 přivolána k dalšímu požáru odpadu na volném prostranství. Uhašeno občany před dojezdem jednotky.
- 23.56 - 8, Budínova  
-nemocnice-  
Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 pomáhali personálu nemocnice při překládce pacienta z vozu ZZS.
- 23.59 - 10, Ukrajinská  
-volné prostranství-  
K dalšímu případu požáru odpadu a lednice, odloženém na chodníku, byla přivolána jednotka HZS Praha stanice 1. Odpad hašen tlakovou vodou. Plamenným hořením bylo zasaženo dřevěné okno dětského pokoje bytu 3+1 v přízemí domu. Kouřovými zplodinami byla očazena malba pokoje a rovněž fasáda domu do úrovně 3. patra. Sálavým teplem bylo poškozeno pravé přední světlo zaparkovaného osobního auta.
- 00.53 - 7, U smaltovny  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. Z bytu někdo volal o pomoc. Nakonec dveře bytu otevřela uživatelka. Příslušníci jednotky nakonec zvedli manžela, který upadl na podlahu. Bez zranění jej uložili na lůžko.
- 02.26 - 1, Půtova  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu vyproštění ženy z výtahu, který se následkem poruchy zastavil mezi patry. Žena vyproštěna před dojezdem jednotky.
- 03.28 - 10, Práčská  
-kontejner-  
Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou požár směsného odpadu v plechovém kontejneru.
- 04.27 - 3, Koněvova  
-kontejner-  
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou požár směsného odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem poškozen. Na místě PČR MO Žižkov.

04.49 - 6, Aviatická

-provozní budova-

Jednotka HZS Letiště prověřovala signalizaci požáru v kabelovém kanálu. Průzkumem bylo zjištěno, že následkem zaplavení kanálu vodou došlo ke zkratu s následným vznícením izolace. Požár beze škody samouhasl před dojezdem jednotky. Škoda nevznikla.