

## Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

V Praze dne 12. 05. 2012

### Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy od 06.00 hodin dne 11. 05. 2012 do 06.00 hodin dne 12. 05. 2012

---

- 08.12 – 8, Podvinný mlýn  
-železniční trať-  
Jednotka HZS SŽDC likvidovala tlakovou vodou požár odpadu mezi pražci na železniční trati. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
- 08.28 – 1, Proutěná  
-komunikace-  
Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala na vozovce olejovou skvrnu o velikosti 3x1 metr.
- 08.33 – 16, K Přehradám  
-komunikace-  
Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů.
- 09.11 – 15, U kabelovny  
-výrobní objekt-  
Jednotka HZS ZENTIVA prověřila spuštění EPS ve výrobní hale. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 09.17 – 1, U Plovárny  
-administrativní objekt-  
Jednotka HZS Praha prověřila kouř před Úřadem vlády ČR. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o plánovanou deratizaci.
- 09.20 – 1, Pražský hrad – I. Nádvoří  
-administrativní historický objekt-  
Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v historickém objektu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 10.16 – 7, Dělnická  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha vyprostila kočku, která uvízla na fasádě domu. Kočka byla předána odchytové službě a MP.
- 11.12 – 8, Vratislavova  
-obytný objekt-  
Na OBZP byl nahlášen požár na chodbě obytného domu.
- 11.21 – 11, Tererova  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném panelovém domě. V bytě byla nalezena nemohoucí uživatelka bytu.
- 12.27 – 6, Na Vrchmezí  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha zajistila 8 kg rtuti v uzavřených nádobách. Rtuť byla ve sklepě obytného domu.

- 13.07 – 12, Komořanská  
-komunikace-  
Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů.
- 13.16 – 11, Hrdličkova  
-komunikace-  
Jednotka HZS Praha odstranila spadlý strom přes komunikaci a chodník. Strom bránil provozu.
- 13.50 – 4, V Občanském domově  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném panelovém domě. V bytě byla nalezena nemohoucí uživatelka bytu.
- 14.20 – 17, Na Radosti  
-depo-  
Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS v depu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 14.29 - 1, Pražský hrad – II. Nádvoří  
-administrativní historický objekt-  
Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v historickém objektu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 15.27 – 7, Bubenské nábřeží  
-komunikace-  
Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která byla zaklíněna pod užitkovým automobilem.
- 15.40 – 11, Kaplanova  
-administrativní objekt-  
Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v administrativním objektu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 16.19 – 4, Podolské nábřeží  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha asistovala při sebevražedném pokusu ženy, která chtěla vyskočit z okna svého bytu.
- 17.26 – 4, Na hřebenech  
-administrativní objekt-  
Jednotka HZS Česká televize prověřila spuštění EPS v administrativní budově. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
- 18.20 – 4, Pod Terebkou  
-obytný objekt-  
Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném panelovém domě. V bytě byla nalezena puštěná trouba.
- 18.27 – 2, Bělehradská  
-travní porost-  
Jednotka HZS SŽDC likvidovala požár travního porostu podél železniční tratě. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
- 19.08 – 7, Trojská  
-dopravní prostředky-

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU.

21.09 – 4, Michelská

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 6 změřila koncentraci plynu. Místo předala plynárenské pohotovosti.

23.13 – 6, Ciolkovského

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do bytové jednotky. V bytě byla nalezena osoba v šoku, při vědomí. Osoba předána ZZS.

23.16 – 6, Velvarská

-dopravní prostředek-

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody požár osobního automobilu Daewoo, odstaveného na komunikaci. Požárem bylo zasaženo téměř celé vozidlo, mimo přední motorové části, která byla zasažena jen lehce.

23.29 – 7, Milady Horákové

-koš-

Jednotka HZS Praha stanice 9 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém koši. Příčinou vzniku požáru byl pravděpodobně úmysl nebo kouření.

04.18 – 9, Horoušanská

-obytný objekt-

Jednotka HZS Praha stanice 10 uzavřela uzávěr vody z důvodu porušeného potrubí.

04.29 – 11, Radimovická

-komunikace-

Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem skvrnu uniklých PHM na komunikaci po krádeži a nádrž provizorně ztmelila.